



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
(ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ)  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, 295022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17  
Web: <http://crimea.mns.gov.ua> E-mail: [crimea@mns.gov.ua](mailto:crimea@mns.gov.ua)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13/1**  
**о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям**  
**пожарной безопасности**

в период с 09 ч. 00 мин. «03» марта 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «03» марта 2016 г. проведено обследование документов, заявителя: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 2 имени Александра Караманова» муниципального образования городской округ Симферополь.  
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, улица Жуковского, 5А.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.  
(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты, а также при условии выполнения комплексного плана мероприятий по устранению нарушений.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 2 имени Александра Караманова» муниципального образования городской округ Симферополь, ИНН 9102159163  
(полное название юридического лица (индивидуального предпринимателя, ИНН)

Начальник отдела нормативно-технического,  
лицензирования и сертификации УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Республике Крым  
подполковник внутренней службы  
Козинец А.В.

«22» апреля 2016 г.





*Сидорова  
А.В.*



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор СДМШ №2 им. А.  
Караманова

Я.В. Воронова  
«17» *сентября* 20    г.


Комплексный план устранения выявленных нарушений в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 2 имени Алемдара Караманова» муниципального образования городской округ Симферополь  
(согласно Акту обследования от 03.03.2016 № 13)

| № п/п | Предписываемые нарушения правил и норм пожарной безопасности               | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                                                                                           | Мероприятия, срок исполнения                                                                        | Ответственные                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                   | 5                                |
| 1.    | Помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией        | п. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390; ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СПЗ.13130.2009 | Обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией.<br><br>Срок исполнения: до 2018 года        | Зам. дир. по АХР<br>Горшков Л.Л. |
| 2.    | Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации | п. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390; ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СПЗ.13130.2009 | Оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации.<br><br>Срок исполнения: до 2018 года | Зам. дир. по АХР<br>Горшков Л.Л. |
| 3.    | Не проведено эксплуатационное испытание наружной                           | п. 24 Правил противопожарного режима в Российской                                                                                                                                                                                                                                        | Проведение эксплуатационного испытания наружной                                                     | Зам. дир. по АХР<br>Горшков Л.Л. |



| № п/п | Предписываемые нарушения правил и норм пожарной безопасности                                                                                | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены            | Мероприятия, срок исполнения                                                                                                              | Ответственные                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                |
|       | пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с требованиями                                         | Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                                                               | пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с требованиями.<br><br>Срок исполнения: до 2018 года |                                  |
| 4.    | Руководителем организации не обеспечена периодичность осмотра, проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей                    | п. 465, 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390                                                   | Проведена перезарядка огнетушителей<br><br>Срок исполнения: 08.04.2016                                                                    | Зам. дир. по АХР<br>Горшков Л.Л. |
| 5.    | Отделка стен путей эвакуации из полуподвального этажа выполнена с классом пожарной опасности более Г2, В2, Д3, Т3                           | п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390; ст. 4, ст. 6 Закона № 123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009 | Отделка стен путей эвакуации из полуподвального этажа будет демонтирована<br><br>Срок исполнения: до 2018 года                            | Зам. дир. по АХР<br>Горшков Л.Л. |
| 6.    | Руководителем не обеспечено наличие огнетушителей в соответствии с приложением № 1, 2 Правил противопожарного режима В Российской Федерации | п. 70, 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390                                                    | Приобретено 3 огнетушителя ОУ -3 с подставками П-10<br><br>Срок исполнения: 31.03.2016                                                    | Зам. дир. по АХР<br>Горшков Л.Л. |

Заместитель директора по административно- хозяйственной работе  
СДМШ № 2 им. А. Караманова



Л.Л.Горшков